


УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Отрадный
Самарской области

 А.А. Мецкер
«25» апреля 2024

**Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта
актуализированной схемы теплоснабжения городского округа
Отрадный Самарской области на 2025-2035 гг.**

г. Отрадный

25.04.2024

Место и время проведения публичных слушаний:


Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 28 (помещение малого зала ДК «Россия»), 25.04.2024, 14:00

Участники публичных слушаний:

Количество жителей г. Отрадного, принявших участие в публичных слушаниях: 26 человек (листы регистрации участников публичных слушаний по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на 2025-2035 гг. прилагаются).

Способ информирования общественности:

Основание для проведения публичных слушаний: постановление Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 19.03.2024 № 276 «О проведении собрания участников публичных слушаний по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на 2025-2035 гг.».

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН
Управления ЖКХ и ОН городского округа Отрадный
 Ю.А. Никитина
25.04.2024

Уведомление о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный на 2025 - 2035 гг. опубликовано в газете «Рабочая трибуна».

Проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на 2025-2035 гг. размещен на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет 27.03.2024

Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичные слушания: проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на 2025-2035 гг.

Председательствующий на публичных слушаниях: Селиверстова Светлана Александровна – руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа.

Основной докладчик по обсуждаемому вопросу: Селиверстова Светлана Александровна - руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа.

Лицо, ответственное за ведение протокола публичных слушаний: Никитина Юлия Александровна – ведущий специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и обслуживанию населения Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа.

Порядок проведения публичных слушаний:

1. Доклад руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа Отрадный **Селиверстовой С.А.**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» на территории города разработана и утверждена схема теплоснабжения городского округа Отрадный на период до 2035 года, которая является документом, содержащим материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития в соответствии с документами территориального планирования и перспективного

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН
Управления ЖКХ и ОН городского округа
Отрадный

25.04.2024


Ю.А.Никитина

развития территории города с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Требования к разработке, утверждению и корректировке схемы теплоснабжения установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Данное постановление регламентирует состав схем теплоснабжения поселений, городских округов, разрабатываемых в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

В соответствии с данным постановлением органы местного самоуправления обязаны проводить ежегодную актуализацию данного документа.

Актуализацию схемы теплоснабжения городского округа Отрадный выполняло ООО «Самара ЭСКО», которое имеет лицензирование на выполнение данных работ и свидетельство саморегулируемой организации.

Одним из условий принятия и утверждения актуализированной схемы является проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы.

Согласно постановлению Администрации городского округа от 19.03.2024 №276 «О проведении собрания участников публичных слушаний по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на 2025-2035 гг.» сегодня проводится собрание участников публичных слушаний.

Проект схемы теплоснабжения был размещен на официальном сайте Администрации городского округа Отрадный в сети Интернет 27.03.2024 Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичные слушания: проект актуализированной

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН
Управления ЖКХ и ОН городского округа
Отрадный

25.04.2024


Ю.А.Никитина

схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на 2025-2035 гг.

Сбор замечаний и предложений осуществлялся с 27.03.2024 по 16.04.2024, по адресу: 446300, г.Отрадный, ул.Отрадная, 15, каб.12 и по адресу электронной почты: uprgkx@yandex.ru.

В указанный период поступили предложения (замечания) на проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на 2025 - 2035 гг. (письмо ООО «КСК г.Отрадного» от 15.04.2024 № 1765, письмо ООО «ГОТЭ» от 16.04.2024 № 54).

Замечания и предложения совместно с разработчиком проекта схемы теплоснабжения ООО «Самара ЭСКО» были рассмотрены.

Ответы на Замечания и предложения по проекту актуализированной схемы теплоснабжения г. о. Отрадный на 2025-2035 гг. от ООО «КСК г.Отрадного»

Номер страницы, таблицы, рисунка по тексту документа	Вносимые изменения	Ответ на замечания								
	стр. 14. Суммарная расчетно-нормативная тепловая нагрузка подключенных абонентов от котельной №1 составляет 15,411 Гкал/ч, в том числе: -жилые дома — 10,186 Гкал/ч -общежития — 0,395 Гкал/ч -прочие потребители — 4,830 Гкал/ч.	Исправлено согласно замечанию								
	Стр. 25. Присоединенная тепловая нагрузка от котельной БМК-22 составляет 14,556 Гкал/ч, в том числе: - жилые дома — 12,075 Гкал/ч; - прочие потребители — 2,4812 Гкал/ч	Исправлено согласно замечанию								
	стр. 324. Таблица 1.52. Тепловые нагрузки объектов общественно-делового фонда г.о, Отрадный от котельной БМК-22, необходимо внести: <table border="1" data-bbox="357 1607 1234 1790"> <thead> <tr> <th data-bbox="365 1641 568 1710">Адрес потребителя</th> <th data-bbox="576 1641 787 1710">Наименование потребителя</th> <th data-bbox="795 1641 982 1733">Расчетная температура внутри помещения °с</th> <th data-bbox="990 1664 1226 1733">Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="365 1721 568 1779">ул. Первомайская, 30</td> <td data-bbox="576 1733 787 1790">Художественная школа 1</td> <td data-bbox="795 1733 982 1779">20</td> <td data-bbox="990 1744 1226 1779">0,1262</td> </tr> </tbody> </table>	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Расчетная температура внутри помещения °с	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	ул. Первомайская, 30	Художественная школа 1	20	0,1262	Исправлено согласно замечанию
Адрес потребителя	Наименование потребителя	Расчетная температура внутри помещения °с	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч							
ул. Первомайская, 30	Художественная школа 1	20	0,1262							
	стр. 46. Таблица 1.2.14. Перечень котлоагрегатов котельной. №5 ООО «КСК г. Отрадного» необходимо записать название марок котлоагрегатов на Noviter -2.8-1.2 вместо Noviter 10/12	Исправлено согласно замечанию								

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН
Управления ЖКХ и ОИ городского округа
Отрадный

25.04.2024

Ю.А.Никитина

Номер страницы, таблицы, рисунка по тексту документа	Вносимые изменения	Ответ на замечания
Стр. 9 ОМ таблица 1.1.1	Изменить величину располагаемой мощности ТЭ котельной ООО «ГОТЭ» с 150 Гкал/час на 48,98 Гкал/час	Нет оснований
Стр.36 ОМ раздел «Котельная ООО «ГОТЭ» первый абзац	Исключить предложение «Проектом предусмотрено мазутное хозяйство, для использования мазута в качестве резервного топлива»	Предусмотрен о проектом, исключить невозможно
Стр.38 ОМ раздел «Котельная АБМКУ-60» пятый абзац	Предложение «Суммарная расчетно-нормативная тепловая нагрузка подключенных абонентов на 2024 год» изменить в следующей редакции «Суммарная расчетно-нормативная тепловая нагрузка подключенных абонентов на 2025 год»	Исправлено согласно замечанию
Стр. 53 Таблица 1.2.40	Изменить значение КПД котлов ПТВМ 50-2ст. №№1,2 с 92,9% на ст. №1- 91,6%, ст. -№2 -прочерк, ст. №3 – 92,8%	Нет оснований
Стр. 57,58 ОМ таблица 1.2.53 и 1.2.54	По котельной ООО «ГОТЭ» изменить значение располагаемой мощности (таблица 1.2.53 строка 15) с 150 Гкал/час на 48,98 Гкал/час. Изменить значение тепловой мощности нетто котельной (таблица 1.2.54 строка 15) с 149,26 Гкал/час на 48,24 Гкал/час	Нет оснований
Стр. 64 ОМ таблица 1.2.59	Привести температурный график котельной ООО «ГОТЭ» 90/70 °С до расчетной температуры наружного воздуха минус 27 °С	Направлен запрос в ООО «ГОТЭ»
Стр. 70 ОМ раздел «Тепловые сети от котельной №1» последний абзац	Предложение «-узел переключения котельных №1 и ООО «ГОТЭ» заменить на «-узел переключения котельных №1 и ООО «ГОТЭ» («АБМКУ-60»)	Исправлено согласно замечанию
Стр. 72 ОМ раздел «Тепловые сети от котельной №5» последний абзац	Предложение «-узел переключения котельных №5 и «АБМКУ-60» заменить на «-узел переключения котельных №5 и ООО «ГОТЭ» («АБМКУ-60»)	Исправлено согласно замечанию
Стр. 73 ОМ раздел «Тепловые сети от котельной БМК-22» последний	Предложение «-узел переключения котельных БМК-22 и «АБМКУ-60» заменить на «-узел переключения котельных БМК-22 и ООО «ГОТЭ» («АБМКУ-60»)	Исправлено согласно замечанию

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН
Управления ЖКХ и ОН городского округа
Отрадный

Ю.А.Никитина

25.04.2024

Номер страницы, таблицы, рисунок по тексту документа	Вносимые изменения	Ответ на замечания
абзац		
Стр. 342 ОМ таблица 1.6.1	Заменить значение располагаемой мощности нетто котельной ООО «ГОТЭ» с 150 Гкал/час и 149,26 Гкал/час на соответственно 48,98 Гкал/час и 48,24 Гкал/час	Нет оснований
Стр. 342 ОМ таблица 1.6.1	По котельной «АБМКУ_60» указать значение в строке 4 в соответствии с таблицами 1.2.54. а именно : 1,3 Гкал/час	Исправлено согласно замечанию
Стр. 349 ОМ п.1.8.2	Исключить предложение « в качестве резервного топлива в котельной ООО «ГОТЭ» используется мазут марки М-100	Нет оснований
Стр. 389 ОМ таблица 1.12.7.1	Изменить значение удельного расхода основного топлива на производство тепловой энергии котельной ООО «ГОТЭ» с 153,67 кг.у.т./Гкал на 157,3 кг.у.т./Гкал	Прогнозные удельные переменные расходы на производство тепловой энергии, теплоносител я и поддержание мощности изменены на 146,56 кг.у.т./Гкал (протокол заседания коллегии ДЦиТР от 19.12.2023)
Стр. 390 ОМ таблица 1.12.7.1 окончание	Исключить предложение « в качестве резервного топлива в котельной ООО «ГОТЭ» используется мазут марки М-100	Нет оснований
Стр. 395 ОМ таблица 1.12.8.15	Изменить значение КПД котлов ПТВМ 50-2ст. №№1,2 с 92,9% на ст. №1- 91,6%, ст. -№2 -прочерк, ст. №3 – 92,8%	Нет оснований
Стр. 446 ОМ таблица 4.1.1	Заменить значение располагаемой мощности нетто котельной ООО «ГОТЭ» с 150 Гкал/час и 149,26 Гкал/час на соответственно 48,98 Гкал/час и 48,24 Гкал/час	Нет оснований

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН
Управления ЖКХ и ОН городского округа
Отрядный

25.04.2024

 Ю.А.Никитина

Номер страницы, таблицы, рисунка по тексту документа	Вносимые изменения	Ответ на замечания
Стр. 449 ОМ таблица 4.3.1	Заменить значение располагаемой мощности котельной ООО «ГОТЭ» с 150 Гкал/час на 48,98 Гкал/час	Нет оснований
Стр. 481 ОМ таблица 10.1.1	Изменить значение удельного расхода основного топлива на производство тепловой энергии котельной ООО «ГОТЭ» с 153,67 кг.у.т./Гкал на 157,3 кг.у.т./Гкал	Прогнозные удельные переменные расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности изменены на 146,56 кг.у.т./Гкал (протокол заседания коллегии ДЦиТР от 19.12.2023)
Стр. 488 ОМ таблица 11.1.1	Заменить величину коэффициента показателя надежности котельной ООО «ГОТЭ» по топливоснабжению с 1,0 до 0,5	Нет оснований

Ответы на Замечания и предложения по проекту актуализированной схемы теплоснабжения г. о. Отрадный на 2025-2035 гг. от ООО «ГОТЭ»

Обосновывающие материалы	
Замечания	Ответ на замечания
1. В разделе 1.3 «Тепловые сети, сооружения на них» в разделах тепловых сетей котельных №5, БМК – 22 указаны узлы переключения на котельную АБМК-60 не имеющую тепловую нагрузку. Заменить на котельную ООО «ГОТЭ»	Внесены изменения согласно замечанию

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН
Управления ЖКХ и ОН городского округа
Отрадный

25.04.2024


Ю.А.Никитина

<p>2. Таблица 11.1 – в столбце «Надежность водоснабжения, K_b» у всех муниципальных котельных коэффициенты должны быть 0,6 т.к. Согласно постановления Правительства Российской Федерации №703 от 20.10.2006 « В качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для обеспечения граждан питьевой водой в случае возникновения чрезвычайной ситуации используется защищенные от загрязнения и засорения подземные водные объекты с разведанными запасами подземных вод. Такой источник резервного водоснабжения (скважина) есть только у котельной ООО ГОТЭ все остальные котельные подключены только к одному источнику водоснабжения- городскому водозабору, который в апреле 2024 года неоднократно останавливался и как следствие останавливались муниципальные котельные, кроме котельной ООО «ГОТЭ» которая находилась на действительно резервном источнике водоснабжения и продолжала бесперебойно работать.</p>	<p>Обеспечение объектов города Отрадный осуществляется от поверхностного источника водоснабжения - река Б. Кинель, очистка воды до питьевого качества, соответствующего действующим санитарным нормам, осуществляется на современном оборудовании по сертифицированной технологии в насосно-фильтровальной станции города, обеспечение высокой надёжности поставки ресурса как для объектов промышленного назначения, так и для жилого фонда, осуществляется по многочисленным дублирующим магистралям с соответствующими «закольцовками». Кроме того, такие объекты стратегического для города назначения как промышленные котельные, запитаны двумя вводами от разных водопроводных магистралей. Поставка ресурса полностью резервирована. "СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 944/пр) (ред. от 15.12.2021) П.18.3 Следует принимать следующее число вводов водопровода: два ввода - для котельных первой категории и для котельных второй категории при числе пожарных кранов более 12; один ввод - для остальных котельных.</p>
<p>3. Таблица 11.1 Котельная №3 (0,77Гкал/час) в системе централизованного теплоснабжения жилых зданий, промышленной и общественно-деловой застройке не относится, предлагаем из таблицы исключить, котельная №4 (0,085 Гкал/час) отопливает только 2 жилых дома и не находится в закольцованной системе теплоснабжения г.о. Отрадный, предлагаем из таблицы исключить.</p>	<p>Данные котельные относятся к ООО «КСК г. Отрадный». Нет оснований исключать их из общего перечня.</p>
<p>4. В пункте 15.4 данные о поданных и рассмотренных заявках отсутствуют. Не указаны данные о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО от ООО «ГОТЭ», а также отсутствуют сведения о рассмотрении данной заявки, т.е. Фактически заявка не рассмотрена</p>	<p>Заявка от ООО «ГОТЭ» о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации поступила после подготовки проекта схемы теплоснабжения. Заявка рассмотрена ответ направлен 19.04.2024</p>
<p>5. Таблица 7.11.1 радиусы теплоснабжения котельных г.о. Отрадный. У котельной АБМКУ=60 не может быть радиус эффективного теплоснабжения быть равным радиусу котельной ООО «ГОТЭ» 2200 м, т.к. согласно данных в ОМ «радиусом эффективного теплоснабжения является фактический радиус действия» соответственно данная величина должна быть уменьшена на величину 800 м.</p>	<p>Внесены изменения согласно замечанию</p>

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН
Управления ЖКХ и ОН городского округа
Отрадный

25.04.2024


Ю.А.Никитина

6. не заполнен раздел 11.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в г.Отрадном Фактически распределение тепловой нагрузки не произведено	Условия при которых возможна поставка тепловой энергии потребителям в системах теплоснабжения муниципальных котельных №1,2,5, БМК -22 от котельной ООО «ГОТЭ» при сохранении надежности теплоснабжения в схеме теплоснабжения не определены.
7.Просим пересмотреть необходимость строительства новых котельных БМК№№1-13, при имеющемся огромном запасе тепловой мощности котельной ООО «ГОТЭ»	Положение о территориальном планировании городского округа Отрадный Самарской области

В адрес Администрации городского округа Отрадный Самарской области 27.03.2024 от ООО «ГОТЭ» поступила заявка о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с пунктом 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 (далее — Правила № 808), статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения.

Процедура актуализации схемы теплоснабжения отлична от процедуры утверждения схемы теплоснабжения.

Порядок присвоение статуса ЕТО, отражённый в пунктах 5-11 Правил №808, не предусмотрен при актуализации схемы теплоснабжения, за исключением случаев лишения организации статуса ЕТО или возникновения новой зоны деятельности ЕТО.

Действия по принятию и рассмотрению заявки, лица подпадающего по критериям на присвоение статуса ЕТО, должны быть осуществлены при утверждении схемы теплоснабжения, а не её актуализации (за исключением вышеуказанных случаев).

Пунктом 13 Правил № 808 предусматривается исчерпывающий перечень оснований для лишения организации статуса ЕТО.

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН
Управления ЖКХ и ОН городского округа
Отрадный

25.04.2024


Ю.А.Никитина

Решений о лишении ООО «КСК г. Отрадного» статуса ЕТО не принималось, основания, предусмотренные пунктом 13 Правил № 808, для лишения статуса ЕТО ООО «КСК г. Отрадного» отсутствуют, в связи с чем, учитывая положения пункта 4, 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статус ЕТО при актуализации схемы теплоснабжения сохранён за ООО «КСК г. Отрадного».

Основания для сбора и рассмотрения заявок на присвоение статуса ЕТО при актуализации схемы теплоснабжения на период 2025-2035 гг., отсутствуют. Ответ ООО «ГОТЭ» на заявку предоставлен 19.04.2024.

В процессе проведения публичных слушаний в адрес Администрации города 16.04.2024 поступила заявка от ООО «Сам РЭК – Эксплуатация» на распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в схеме теплоснабжения г.о.Отрадный на 2025 год в объеме 99238,1 Гкал в год.

На основании изложенного, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», проект актуализированной схемы теплоснабжения предлагается вернуть на доработку. В соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами доработка данного документа не должна превышать 60 дней.

2. Вопросы и предложения участников публичных слушаний.

После выступления докладчика предложения и вопросы от присутствующих на публичных слушаниях не поступали.

Решили:

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на 2025-2035 гг. состоявшимися.

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН
Управления ЖКХ и ОН городского округа
Отрадный

25.04.2024

 Ю.А.Никитина

2. Рекомендовать Главе городского округа Отрадный Самарской области возвратить проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный на 2025-2035 гг. на доработку с учетом заявки ООО «СамРЭК – Эксплуатация» на распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в схеме теплоснабжения г.о.Отрадный на 2025 год в объеме 99238,1 Гкал в год.

3. Настоящий протокол публичных слушаний по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на 2025-2035 гг. подлежит официальному опубликованию. Итоговый протокол публичных слушаний в окончательном виде в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний публикуется на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет.

Председательствующий

С.А.Селиверстова

Лицо, ответственное за ведение
протокола публичных слушаний

Ю.А.Никитина

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН
Управления ЖКХ и ОН городского округа
Отрадный

25.04.2024

Ю.А.Никитина